



| | | |
|--|---|-----------------|
| | Butla 80l z IG-55 | |
| | 10106 Dysza | |
| | Rurociąg instalacji | |
| | Centrala Automatycznego Gaszenia | |
| | Czułka ppoż. | YnTKSYekw 1x2x1 |
| | Wskaźnik zadziałania czujki | YnTKSYekw 1x2x1 |
| | Sygnalizator akustyczny SA-K7 | HTKSH ekw 2x1 |
| | Lampa informacyjna optyczna "UWAGA AUTOMAT. GASZENIE, OPUŚCIĆ POMIESZCZENIE" – SE-1 | YnTKSYekw 1x2x1 |
| | Lampa informacyjna optyczna akustyczna "UWAGA GAZ, NIE WCHODZIĆ" – SW-1 | YnTKSYekw 1x2x1 |
| | Przycisk uruchomienia gaszenia "START GASZENIA" | HTKSH ekw 2x1 |
| | Przycisk wstrzymania gaszenia "STOP GASZENIA" | HTKSH ekw 2x1 |
| | Zespół wyzwalacza elektromagnetycznego i ręcznego | HTKSH ekw 2x1 |
| | Manometr z łącznikiem ciśnieniowym | YnTKSYekw 1x2x1 |
| | Łącznik ciśnieniowy wypływu środka gaśniczego | HTKSH ekw 2x1 |
| | Kłapa Dekompresyjna | |

pracownia architektoniczna
WENA Sylwia Melon-Szypulska
www.wena21.com

ul. Szańcowa 76
01-458 Warszawa
TEL/FAX 22 837 08 74
GSM 693 453 825
e-mail biuro@wena21.com

projekt
PROJEKT WYKONAWCZY

branża
instalacja gaszenia gazem

obiekt
pomieszczenia biurowe na parterze
oraz klatki schodowe w budynku BFG

lokalizacja
ul. ks. I. J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa
j.ewd. 146510_8, obręb. ew. 50504, działka ew. 22/1

projektant
inż. Krzysztof Cybulski
upr. nr MAZ/0524/PWOS/10

podpis

data
LIPIEC 2018

skala
1:50

nazwa rysunku
**PARTER
RZUT SERWEROWNI**

nr rysunku
SUG01